



TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONI E MANOVRE DI EMERGENZA PREVISTE NELLA SCUOLA

ALLARME INCENDIO-EMERGENZA:

Viene segnalato acusticamente e visivamente attraverso uno dei numerosi pulsanti "a vetrino" del sistema di allarme antincendio installati nei locali comuni della Scuola.

Viene altresì segnalato mediante l'attivazione dei rilevatori di incendio posizionati in alcuni locali scolastici (laboratori; cucine; dispensa/magazzino; ecc.)

Il sistema attiva altresì le porte REI ad azionamento elettrico (mediante elettrocalamita) che compartimentano i vani scala interni e altri locali/spazi a rischio specifico di incendio (cucine; laboratori; cucine; dispensa/magazzino; ecc.). **La luce di chiusura di tali dispositivi non deve mai essere ingombrata da materiali e l'anta non deve assolutamente essere bloccata aperta con zeppe o simili.**

In tale modo vengono allertati il COORDINATORE DELL'EMERGENZA e gli ADDETTI ALL'EMERGENZA, i quali devono portarsi immediatamente al locale che ospita la centralina antincendio/quadro sinottico posta al piano rialzato nei pressi della portineria, verificare sul "quadro sinottico" della centralina antincendio l'allocazione precisa del dispositivo azionato/attivato, raggiungere tale zona per controllare l'accaduto.

In caso di falso allarme, il COORDINATORE DELL'EMERGENZA provvede a segnalare il cessato allarme nelle modalità convenute.

In caso di allarme effettivo, il COORDINATORE DELL'EMERGENZA e gli ADDETTI ALL'EMERGENZA procedono a decidere le azioni necessarie (intervento di spegnimento; evacuazione totale o parziale; ecc.).

Una volta udito il segnale, il COORDINATORE DELL'EMERGENZA e GLI ALTRI ADDETTI ALL'EMERGENZA Docenti coinvolti, prima di portarsi verso il locale che ospita la centralina antincendio/quadro sinottico posta al piano rialzato nei pressi della portineria, devono:

⇒ Affidare la propria classe al Collega dell'aula accanto o all'Insegnante in compresenza.

Udito il segnale di allarme, le persone presenti nella Scuola (Personale scolastico, Alunni, Visitatori, ecc.) NON evacuano ma interrompono le attività in corso ed attendono l'ordine di evacuazione o il cessato allarme, mettendo in atto le azioni conseguenti.

ALLARME/INTERCETTAZIONE FUGA DI GAS METANO (CENTRALE TERMICA E AREA CUCINE DIDATTICHE):

In caso di FUGA DI GAS METANO nella centrale termica e nell'area cucine didattiche questa viene segnalata e intercettata attraverso l'impianto automatico installato. L'intercettazione del gas può altresì essere effettuata manualmente, utilizzando le saracinesche e sganci elettrici installati in loco.



ORDINE "CONFINAMENTO" ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PER EMERGENZA ESTERNA (ALLUVIONE, GAS TOSSICI, ECC.):

Viene segnalato acusticamente mediante altri (almeno) 10 suoni intermittenti della campanella.

EVACUAZIONE:

Viene segnalata acusticamente e visivamente attraverso uno dei numerosi pulsanti "a vetrino" del sistema di allarme antincendio installati nei locali comuni della Scuola qualora questi non vengano tacitati entro 2 minuti dall'attivazione, anche con **segnali emanati tramite tromba pneumatica (con almeno 10 suoni intermittenti e prolungati).**



CESSATO ALLARME:

Viene segnalato acusticamente mediante tacitazione del sistema di allarme antincendio e 5 suoni intermittenti della campanella.

In caso non fosse possibile, per l'interruzione dell'energia elettrica o altre cause, i segnali andranno emanati tramite tromba pneumatica (con almeno 5 suoni intermittenti e prolungati) eventualmente in dotazione o a voce.

